

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Evaluarea riscurilor de securitate la incendiu

Urmați pașii cheie de mai jos

Procesul de evaluare a riscurilor implică o inspecție a spațiilor pentru a identifica potențialele pericole de incendiu, pentru a se asigura că există măsuri adecvate pentru a opri începerea incendiului și că există măsuri adecvate de protecție împotriva incendiilor pentru a proteja pe toată lumea din clădire.

Pericole de incendiu

Un pericol de incendiu este orice poate declanșa un incendiu, cum ar fi sursele de aprindere sau materialele combustibile.

Considera:

- Echipamente electrice
- fumat
- incendiere
- încălzire
- Gătit
- gospodărie
- Contractor

Persoane expuse riscului

Câți oameni sunt în incintă?

Există lucrători tineri, cu dizabilități sau singuri prezenți în incintă

Evaluează și acționează

Câte etaje și scări sunt în incintă?

Care este numărul și locația ieșirilor?

Sunt necesare alarme de incendiu, semne de ieșire de incendiu, iluminat de urgență și stingătoare?

Înregistrează, planifică și antrenează

Trebuie să finalizați o evaluare a riscului de incendiu și să păstrați o evidență a acestuia.

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Aveți un plan clar pentru modul în care veți proteja pompierii?

Personalul tău știe ce să facă în caz de incendiu?

Finalizați exerciții de incendiu?

Sunt menținute prevederile de siguranță la incendiu?

Planul tău detaliază ce trebuie făcut și până când.

Utilizați lista de verificare pentru a vă asigura că ați acoperit toate domeniile.

Recenzie

Evaluarea riscului de incendiu necesită revizuire și actualizare periodică dacă există modificări semnificative. De asemenea, trebuie să păstrați o evidență dacă ați revizuit FRA și data la care ați făcut acest lucru.

Lista de verificare a evaluării riscului de incendiu

Pericole de incendiu

- Ați găsit ceva care ar putea declanșa un incendiu?
- Ai găsit ceva care ar putea arde?
- Cum ar putea începe un incendiu?
- Gândiți-vă la încălzitoare, iluminat, echipamente electrice și lucrări la cald
- Te-ai gândit să fumezi și să folosești chibrituri?
- De asemenea, trebuie luate în considerare procesele la cald, sudarea și șlefuirea

Persoane expuse riscului

- Toată lumea este potențial expusă riscului de incendiu
- Gândiți-vă la personalul de noapte sau la persoanele care nu sunt familiarizate cu spațiile, cum ar fi vizitatorii sau clienții
- Copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități sunt deosebit de vulnerabile
- Cine ar putea fi în pericol?
- Cine ar putea fi deosebit de expus riscului?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Evaluează și acționează

- Ați evaluat riscurile la locul de muncă?
- Aveți suficiente căi de evacuare?
- Ați planificat rute de evacuare?
- Te-ai asigurat că oamenii vor putea găsi în siguranță calea de ieșire, chiar și noaptea?
- Este nevoie de un sistem de alarmă la incendiu?
- Sunt necesare semne precum semnele de ieșire de incendiu?
- Este necesar iluminatul de urgență?
- Sunt necesare stingătoare de incendiu și, dacă da, unde ar trebui să fie amplasate?
- Ați ținut sursele de aprindere departe de sursele de combustibil?
- Te-ai asigurat că toată lumea este în siguranță în caz de incendiu?
- Aveți un plan de siguranță la incendiu?
- Cine va chema serviciul de pompieri și salvare?
- Ai putea stinge un foc mic și să-l oprești să se răspândească?

Înregistrează, planifică și antrenează

- Ai planificat ce va face toată lumea dacă va fi un incendiu?
- Întreaga echipă Cunoașteți planul?
- Personalul a avut o pregătire actualizată și a finalizat un exercițiu de incendiu?
- Ați inclus personal temporar?
- Întrețineți tot ceea ce este furnizat sau necesar pentru a proteja oamenii de incendiu?
- Formulați-vă planul de acțiune pentru a reduce pericolele de incendiu. Planul este un inventar al acțiunilor, în mod normal prioritare și limitate în timp pentru conceperea, menținerea sau îmbunătățirea controalelor.

Amintiți-vă, dacă este cazul, aceasta poate fi eliminarea sau controlul pericolelor (de exemplu, o mai bună separare a materialelor combustibile de sursele de aprindere)

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Recenzie

- Păstrați evaluarea sub revizuire periodică. Nu uitați să-l actualizați pe măsură ce riscurile sau pericolele se schimbă. Dacă faceți modificări semnificative, ar trebui să revizuiți evaluarea riscurilor. Ați făcut modificări în clădire de la ultima evaluare?
- Ai avut un incendiu sau un ratat în apropiere?
- S-au schimbat semnificativ nivelurile de inventar?
- Ați început să depozitați substanțe chimice sau substanțe periculoase?

Trebuie să păstrați o copie a acestei evaluări complete a riscului de incendiu pentru evidențele dvs. Persoana responsabilă

(angajator sau persoană care controlează spațiile):

Adresa sediului:

Evaluator:

Data evaluării:

Utilizarea spațiilor:

Număr de etaje:

Construcție:

Numar maxim de angajati/vizitatori:

Instalațiile electrice și instalațiile fixe sunt inspectate și testate periodic la fiecare cinci ani?

Echipamentele și aparatele electrice sunt inspectate și testate în mod regulat?

Se evită utilizarea cablurilor de tracțiune și a adaptoarelor acolo unde este posibil?

Fumat

Există măsuri adecvate pentru a împiedica oamenii să fumeze în incintă?

Sunt furnizate semne "Interzis fumatului"? Există aranjamente adecvate pentru cei care doresc să fumeze în afara sediului? Foc

Locațiile sunt securizate corespunzător pentru a preveni accesul neautorizat?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Materialele combustibile, coșurile de gunoi și gunoiul sunt depozitate în siguranță în afara incintei sau în complexe/camere special construite?

Sistemele de încălzire și încălzitoarele portabile sunt sisteme de încălzire fixe care sunt supuse întreținerii periodice.

Încălzitoarele portabile sunt supuse inspecției periodice și utilizării în siguranță?

Gătit

Se iau măsuri adecvate pentru a preveni incendiile de gătit?

Filtrele și țevile sunt curățate regulat?

Gospodărie

Este standardul de menaj adecvat pentru a evita acumularea de materiale combustibile și deșeuri?

Materialele combustibile sunt ținute separate de aprindere și sursele de căldură?

Asigurați-vă că toți contractanții care lucrează la sediu sunt competenți și calificați?

Substanțe periculoase

Sunt puse în aplicare măsuri adecvate pentru a aborda pericolele de incendiu asociate cu utilizarea și depozitarea substanțelor periculoase?

Alte pericole semnificative de incendiu

Există și alte pericole semnificative de incendiu în incintă?

Dacă răspunsul la întrebările de mai sus este afirmativ, vă rugăm să enumerați fiecare pericol și orice măsuri de control pentru a reduce probabilitatea de incendiu în caseta de mai jos.

Dacă răspunsul la orice întrebare este negativ, includeți acțiuni adecvate în planul de acțiune.

Mijloace de scăpare

Toate căile de evacuare sunt ținute departe de obstacole pentru a permite oamenilor să scape în siguranță?

Toate ieșirile de incendiu sunt ușoare și deschise imediat?

Distanțele de călătorie sunt considerate rezonabile?

Sunt măsurile de precauție adecvate pentru toate camerele interioare?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Este asigurată o protecție adecvată împotriva incendiilor a scărilor, inclusiv asigurarea unor uși cu închidere automată și rezistente la foc?

Există măsuri rezonabile pentru evacuarea în siguranță a angajaților cu dizabilități și a altor persoane cu dizabilități în incintă?

Consemnați scurte detalii despre măsurile de mai sus în caseta de mai jos.

Dacă răspunsul la orice întrebare este negativ, includeți acțiuni adecvate în planul de acțiune.

Mijloace de avertizare la incendiu

Există un sistem electric de alarmă de incendiu adecvat? Sunt furnizate detectoare automate de fum/căldură și amplasarea și acoperirea sunt considerate adecvate?

Consemnați scurte detalii despre măsurile de mai sus în caseta de mai jos.

Dacă răspunsul la orice întrebare este nu, includeți acțiunile adecvate în planul de acțiune.

Stingătoare manuale de incendiu

Există o aprovizionare rezonabilă cu stingătoare de incendiu?

Iluminare de evacuare de urgență

Există un standard rezonabil de iluminat de evacuare de urgență pentru a ilumina căile de evacuare și zonele fără iluminare naturală?

Consemnați scurte detalii despre măsurile de mai sus în caseta de mai jos.

Dacă răspunsul la orice întrebare este nu, includeți acțiunile adecvate în planul de acțiune.

Semne și notificări de securitate la incendiu

Există un standard rezonabil de semnalizare a ieșirii de incendiu

Sunt furnizate și plasate notificări generale de incendiu, care detaliază acțiunile care trebuie întreprinse în caz de incendiu?

Dacă răspunsul la orice întrebare este nu, includeți acțiunile adecvate în planul de acțiune.

Managementul siguranței la incendiu

A fost numit cineva pentru a gestiona siguranța la incendiu?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Procedurile de incendiu sunt adecvate și documentate corespunzător?

Toți angajații sunt instruiți și instruiți în mod regulat cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în caz de incendiu?

Angajații cu responsabilități suplimentare pentru siguranța la incendiu primesc instruire suplimentară pentru a-și îndeplini rolurile?

Se efectuează verificări zilnice pentru a se asigura că căile de ieșire sunt libere și că ieșirile de incendiu rămân ușor deschise?

Există rutine de testare lunare și anuale pentru iluminatul de evacuare de urgență?

Există teste săptămânale și rutine periodice de întreținere și service pentru sistemul de alarmă la incendiu și detectoarele automate?

Stingătoarele de incendiu sunt supuse întreținerii anuale?

Se păstrează înregistrările de testare și întreținere?

Plan de acțiune

În cazul în care oricare dintre răspunsuri este "nu", deficiențele ar trebui înregistrate împreună cu acțiunea propusă pentru rectificare. Deficiență de articol Propunere de acțiune Interval de timp Persoană responsabilă