

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Avaliação de risco de segurança contra incêndio

Siga as principais etapas abaixo

O processo de avaliação de risco envolve uma inspeção das instalações para identificar possíveis riscos de incêndio, para garantir medidas adequadas para impedir o início do incêndio e que medidas adequadas de proteção contra incêndio estejam em vigor para proteger todos no edifício.

Riscos de incêndio

Um risco de incêndio é qualquer coisa que possa iniciar um incêndio, como fontes de ignição ou materiais combustíveis.

Considerar:

- Equipamento elétrico
- tabagismo
- incêndio
- aquecimento
- cozimento
- Limpeza
- empreiteiras

Pessoas em risco

Quantas pessoas estão nas instalações?

Há algum trabalhador jovem, deficiente ou solitário presente nas instalações

Avaliar e agir

Quantos andares e escadas existem nas instalações?

Qual é o número e a localização das saídas?

São necessários alarmes de incêndio, sinais de saída de incêndio, iluminação de emergência e extintores de incêndio?

Registre, planeje e treine

Você deve concluir uma avaliação de risco de incêndio e manter um registro disso.

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Você tem um plano claro de como vai manter as pessoas protegidas do fogo?

Sua equipe sabe o que fazer em caso de incêndio?

Você completa exercícios de incêndio?

As disposições de segurança contra incêndio estão sendo mantidas?

Seu plano detalha o que precisa ser feito e quando.

Use a lista de verificação para ter certeza de que cobriu todas as áreas.

Revisar

Sua avaliação de risco de incêndio precisa de revisão e atualização regulares se houver alguma mudança significativa. Você também deve manter um registro de que revisou sua FRA e a data em que o fez.

Lista de verificação de avaliação de risco de incêndio

Riscos de incêndio

- Você encontrou algo que possa iniciar um incêndio?
- Você encontrou algo que poderia queimar?
- Como um incêndio poderia começar?
- Pense em aquecedores, iluminação, equipamentos elétricos e trabalhos a quente
- Você já pensou em fumar e usar fósforos?
- Processos a quente, soldagem e retificação também devem ser considerados

Pessoas em risco

- Todos estão potencialmente em risco de incêndio
- Pense em funcionários noturnos ou pessoas não familiarizadas com as instalações, como visitantes ou clientes
- Crianças, idosos ou pessoas com deficiência são especialmente vulneráveis
- Quem pode estar em risco?
- Quem poderia estar especialmente em risco?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Avaliar e agir

- Você avaliou os riscos no local de trabalho?
- Você tem rotas de fuga suficientes?
- Você planejou rotas de fuga?
- Você se certificou de que as pessoas serão capazes de encontrar a saída com segurança, mesmo à noite?
- É necessário um sistema de alarme de incêndio?
- São necessários, como sinais de saída de incêndio?
- É necessária iluminação de emergência?
- São necessários extintores de incêndio e, em caso afirmativo, onde devem ser localizados?
- Você manteve as fontes de ignição longe das fontes de combustível?
- Você se certificou de que todos estão seguros em caso de incêndio?
- Você tem um plano de segurança contra incêndio?
- Quem vai chamar o serviço de bombeiros e resgate?
- Você poderia apagar um pequeno incêndio e impedir que ele se espalhe?

Registre, planeje e treine

- Você planejou o que todos farão se houver um incêndio?
- Toda a sua equipe conhece o plano?
- A equipe teve treinamento atualizado e concluiu uma simulação de incêndio?
- Você incluiu funcionários temporários?
- Você está mantendo tudo o que é fornecido ou necessário para manter as pessoas protegidas contra incêndios?
- Formule seu plano de ação para reduzir os riscos de incêndio. O plano é um inventário de ações, normalmente priorizadas e com tempo limitado para conceber, manter ou melhorar os controles.

Lembre-se, quando apropriado, isso pode eliminar ou controlar os perigos (por exemplo, melhor separação de materiais combustíveis das fontes de ignição)

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Revisar

- Mantenha sua avaliação sob revisão regular. Lembre-se de atualizá-lo à medida que os riscos ou perigos mudam. Se você fizer alterações significativas, revise sua avaliação de risco. Você fez alguma alteração no prédio desde a última avaliação?
- Você já teve um incêndio ou um quase acidente?
- Os níveis de estoque mudaram significativamente?
- Você começou a armazenar produtos químicos ou substâncias perigosas?

Você deve manter uma cópia desta avaliação de risco de incêndio preenchida para seus registros Pessoa responsável

(empregador ou pessoa que tem o controle das instalações):

Endereço das instalações:

Avaliador:

Data da avaliação:

Uso das instalações:

Número de andares:

Construção:

Número máximo de funcionários/visitantes:

As instalações e equipamentos elétricos são instalações fixas inspecionadas e testadas periodicamente a cada cinco anos?

Os equipamentos e aparelhos elétricos são inspecionados e testados periodicamente?

O uso de cabos e adaptadores é evitado sempre que possível?

Tabagismo

Existem medidas adequadas para impedir que as pessoas fumem no local?

São fornecidos sinais de 'Proibido fumar'? Existem disposições adequadas para aqueles que desejam fumar fora das instalações? Incêndio

As instalações estão adequadamente protegidas para impedir o acesso não autorizado?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Os materiais combustíveis, resíduos e lixeiras são armazenados com segurança fora das instalações ou em compostos/salas construídos para esse fim?

Os sistemas de aquecimento e aquecedores portáteis são sistemas de aquecimento fixos sujeitos a manutenção periódica.

Os aquecedores portáteis estão sujeitos a inspeção periódica e são usados com segurança?

Cozimento

São tomadas medidas adequadas para evitar que os incêndios se alcanhem?

Os filtros e dutos estão sujeitos a limpeza regular?

Limpeza

O padrão de limpeza é adequado para evitar o acúmulo de materiais combustíveis e resíduos?

Os materiais combustíveis são mantidos separados das fontes de ignição e calor?

É garantido que todos os empreiteiros que realizam trabalhos nas instalações sejam competentes e qualificados?

Substâncias perigosas

Existem medidas adequadas para lidar com os riscos de incêndio associados ao uso e armazenamento de substâncias perigosas?

Outros riscos significativos de incêndio

Existem outros riscos significativos de incêndio nas instalações?

Se a resposta às perguntas acima for sim, liste cada perigo e quaisquer medidas de controle para reduzir a probabilidade de incêndio na caixa abaixo.

Se a resposta a qualquer pergunta for não, inclua ações adequadas no Plano de Ação.

Meios de fuga

Todas as rotas de fuga são mantidas livres de obstruções para permitir que as pessoas escapem com segurança?

Todas as saídas de incêndio podem ser abertas de forma fácil e imediata?

As distâncias de viagem são consideradas razoáveis?

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Existem precauções adequadas para todos os cômodos internos?

É fornecida proteção adequada contra incêndio nas escadas, incluindo o fornecimento de portas auto-fecho-fechadas e resistentes ao fogo?

Existem disposições razoáveis para a evacuação segura de funcionários com deficiência e outras pessoas com deficiência nas instalações?

Registre breves detalhes das medidas acima na caixa abaixo.

Se a resposta a qualquer pergunta for não, inclua ações adequadas no Plano de Ação.

Meios de aviso em caso de incêndio

Existe um sistema elétrico de alarme de incêndio adequado? São fornecidos detectores automáticos de fumaça/calor e a extensão e cobertura são consideradas adequadas?

Registre breves detalhes das medidas acima na caixa abaixo.

Se a resposta a qualquer pergunta for não, inclua ações adequadas no plano de ação.

Extintores de incêndio manuais

Existe uma provisão razoável de extintores de incêndio?

Iluminação de fuga de emergência

Existe um padrão razoável de iluminação de fuga de emergência para iluminar rotas de fuga e áreas sem iluminação natural?

Registre breves detalhes das medidas acima na caixa abaixo.

Se a resposta a qualquer pergunta for não, inclua ações adequadas no plano de ação.

Sinais e avisos de segurança contra incêndio

Existe um padrão razoável de sinalização de saída de incêndio

Os avisos gerais de incêndio, detalhando as ações a serem tomadas em caso de incêndio, são fornecidos e localizados em locais de destaque?

Se a resposta a qualquer pergunta for não, inclua ações adequadas no plano de ação.

Business Fire Safety

Supporting you to keep your business safe



Gestão da segurança contra incêndios

Alguém foi nomeado para gerenciar a segurança contra incêndio?

Os procedimentos em caso de incêndio são adequados e devidamente documentados?

Todos os funcionários recebem instruções e treinamento regulares sobre as ações a serem tomadas em caso de incêndio?

Os funcionários com responsabilidades adicionais, como guardas de incêndio, recebem treinamento adicional para desempenhar suas funções?

As verificações diárias são realizadas para garantir que as rotas de saída sejam mantidas desobstruídas e as saídas de incêndio permaneçam facilmente abertas?

Existem rotinas de teste mensais e anuais para a iluminação de fuga de emergência?

Existem testes semanais e rotinas periódicas de manutenção e manutenção para o sistema de alarme de incêndio e quaisquer detectores automáticos?

Os extintores de incêndio estão sujeitos a manutenção anual?

Os registros de testes e manutenção são mantidos?

Plano de ação

Se alguma das respostas for um 'Não', as deficiências devem ser registradas junto com a ação proposta para retificação. Item Deficiência Ação proposta Escala de tempo Pessoa responsável